



# MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

VAK projekt, s.r.o.  
B. Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice



Váš dopis zn./ze dne

Naše č. j.  
MUVO 2401/2020

Vyřizuje  
Ing. Oberpfalzerová

Vodňany  
13. 3. 2020

7086 Nový výtlačný řad Libějovice – společné povolení

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),

### oznamuje

že dnem podání žádosti stavebníka, společnosti **Jihočeský vodárenský svaz, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, IČO: 49021117**, který je na základě plné moci zastoupen společností VAK projekt, s.r.o., se sídlem B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28159721,

### bylo zahájeno společné územní a stavební řízení

v souladu s § 115 vodního zákona, § 94m stavebního zákona a § 47 správního řádu, **ve věci umístění a povolení stavby vodního díla s názvem „7086 Nový výtlačný řad Libějovice“**, na níže uvedených pozemcích, v k.ú. Libějovice, Hvozďany u Vodňan a Nestanice **dle § 15 vodního zákona a § 94p stavebního zákona.**

#### Stavbou budou dotčeny následující pozemky:

dle KN parc. č. 68/2, 488, 511/1, 1546, 1493, 1239, 1193, 1196 a 1195 v k.ú. Libějovice,  
dle KN parc. č. 54/1 v k.ú. Hvozďany u Vodňan (původně parc. č. 60/2 dle PK),  
dle KN parc. č. 1194 a 1193 v k.ú. Nestanice.

#### Manipulačním pruhem budou dotčeny následující pozemky:

dle KN parc. č. 1481, 1198, 1199, 1201 v k.ú. Libějovice,  
dle KN parc. č. 1191, 1189, 1190 v k.ú. Nestanice.

Telefon  
383379172

E-mail  
oberpfalzerova@muvodnany.cz

Bankovní spojení:  
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100

Webová adresa  
www.vodnany.eu  
IČO  
00251984

ID datové schránky  
fb9bfyg  
DIČ  
CZ00251984

str.  
1

Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být společným povolením přímo dotčeny:

dle KN parc. č. st. 20, parc. č. st. 18, dále parc. č. 68/4, 1000, 1005, 1008, 64/1, 66/17, 66/21, 67/1, 67/2, 48/7, 1546, 49/1, 49/3, 59/5, 59/6, 59/7, 68/2, 68/4, 72/14, 72/17, 72/21, 72/22, 93/3, 480/6, 480/11, 498/1, 505/1, 511/1, 523, 1013, 1014, 1021, 487, 511/1, 1476, 1491, 1507, 1508, 1511, 1512, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1545, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1482, 1494, 1495, 1496, 1497, 1505, 471/1, 476/2, 476/90, 1210, 1236, 1237, 1238, 140, 1174, 1190, 1192, 1194, 1196, 1197, 1198, 1193, 1194, 1195, 1199 v k.ú. Libějovice,

dle KN parc. č. 1221, 1211, 1222, 1201, 1193, 1203, 1204, 1189, 1190, 1191, 1192, 1194, 1202, v k.ú. Nestanice, dle PK parc. č. 60/1, 68, 198, 199, 200 a pozemky dle KN parc. č. 480/3, 484, 195, 193 v k.ú. Hvoždany u Vodňan.

Předmětem řízení je na základě žádosti podané dne 16. 10. 2019:

- **společné povolení k vodnímu dílu dle § 15 vodního zákona a § 94p stavebního zákona** s názvem „7086 Nový výtlačný řad Libějovice“, na pozemcích v k.ú. Libějovice, Hvoždany u Vodňan a Nestanice. Stavba vodního díla bude umístěna v HVL 1390, v č.h.p. 1-08-03-0802-0-00 Libějovický potok. Pro umístění stavby budou dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavba bude povolována na dobu životnosti vodního díla v následujícím rozsahu:

Popis stavebních objektů:

Navržená výstavba výtlačného řadu vodovodu je navržena z tohoto důvodu, že v současnosti prochází zásobní řad z ČS Hvoždany do VDJ Lomec přes zastavěné území obce Libějovice. V obci jsou z řadu napojeny domovní přípojky a dále je v současnosti přes obec Libějovice řešena i distribuce vody do obce Chelčice. Důsledkem tohoto stavu je zvýšená poruchovost tohoto řadu. Dalším důvodem nově navržené trasy zásobního řadu je také dořešení majetkoprávního vztahu s přímými odběrateli, a to v rámci smluv s provozně souvisejícími vodovody a přímých odečtů jednotlivých obcí napojených na VSJČ. Nová trasa vodovodu včetně výstavby dvou nových měrných šachet MŠ1, MŠ2 a změny vystrojení šachty MŠ3 řeší to, že nově bude řad veden mimo obec Libějovice a měrné šachty budou standardním způsobem zajišťovat odběry spotřebišť - obce Libějovice a Chelčice. Stávající vodovodní řady přes obec Libějovice budou zachovány a předány do vlastnictví obce Libějovice a nadále budou využívány jako rozvodné řady v obci. SO-04 - součástí PD jsou i opravy (obnovy) stávajících objektů na stávajícím zásobním řadu - opravy stávajících kalníků a vzdušníků a zrušení šachet.

Stavba s názvem „7086 Nový výtlačný řad Libějovice“ je členěna na stavební objekty SO-01 Výtlačný vodovodní řad, SO-01 Nová měrná šachta 772/MŠ1, SO-03 Nová měrná šachta 773/MŠ2 a SO-04 opravy stávajících objektů, které zahrnují podobjekty SO-04.1 – SO-04.9.

SO-01 - VÝTLAČNÝ VODOVODNÍ ŘAD

Vodovodní potrubí je navrženo plastové - PE100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny - PN10 - PE100 5DR17. Pod vozovkou 12243 a v některých úsecích trasy (s ohledem na stísněné podmínky - stromy po obou stranách cesty) jsou navrženy podvrty a to z plastového potrubí PE100 RC s ochrannou vrstvou z PP.

Na potrubí budou osazeny jako kalníky litinové podzemní a teleskopické hydranty a jako vzdušníky automatické litinové vzdušníky. Součástí objektu kalníků a vzdušníků jsou železobetonové ochranné skruže se zákrytovou deskou s poklopem a kalníkové šachty z prefabrikovaných železobetonových skruží se zákrytovou deskou s poklopem. Poklopy budou z kompozitních materiálů. Na lomech potrubí jsou navrženy elektrotvarovky.

Dle požadavku investora (JVS) bude pro dodatečnou izolaci přírubových spojů, tvarovek a armatur použit systém petrolátové bandáže ze syntetické tkaniny s mechanickou ochranou PVC páskou. Pro vyplnění mezer v přírubách a v rozích bude použita systémová plastická hmota. S výjimkou přírubových spojů bude navíc použita dodatečná mechanická ochrana maltovými pásky.

Řad bude proveden jako PE100 RC DN150 – délky 905,73 m (pro podvrt PE100 RC/PP)

Mimoto budou zajištěny potřebné tvarovky a armatury a rovněž prefabrikované železo betonové skruže pro kalníky a vzdušník.

Objekt SO-01 - VÝTLAČNÝ VODOVODNÍ ŘAD je orientačně umístěn v souřadnicích:

X= 773953.6618; Y= 1147509.7250

X= 773957.1704; Y= 1147511.1939

X= 773968.0042; Y= 1147534.0480

X= 774002.3927; Y= 1147530.5676

X= 774029.5989; Y= 1147524.5581

---

Telefon	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379172	oberpfalzerova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfyg	2
Bankovní spojení:		IČO	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100		00251984	CZ00251984	

X= 774075.7937; Y= 1147515.7452  
X= 774098.0039; Y= 1147513.6111  
X= 774150.0694; Y= 1147497.4911  
X= 774177.6331; Y= 1147484.3549  
X= 774216.1720; Y= 1147465.0697  
X= 774238.3421; Y= 1147454.7431  
X= 774301.4713; Y= 1147447.8349  
X= 774316.1224; Y= 1147446.3084  
X= 774431.8372; Y= 1147440.6098  
X= 774498.0244; Y= 1147442.1010  
X= 774583.0798; Y= 1147438.5824  
X= 774664.1160; Y= 1147431.0820  
X= 774708.3952; Y= 1147428.7268  
X= 774825.6582; Y= 1147424.0587  
X= 774825.8417; Y= 1147428.5593.

#### S0-02 - NOVÁ MĚRNÁ ŠACHTA 772/MŠ1

Šachta je navržena železobetonová, prefabrikovaná. Spoje prefabrikátů budou opatřeny typovým (systémovým) elastomerovým těsněním. Poklop a pomocné madlo budou kompozitní výrobky. Nad šachtou bude osazen pochozí prefabrikovaný železobetonový panel.

Zastavěná plocha - 6,48 m<sup>2</sup>.

Obestavěný prostor – 20,75 m<sup>3</sup>.

Objekt SO-02 - NOVÁ MĚRNÁ ŠACHTA 772/MŠ1 je orientačně umístěn v souřadnicích:

Střed šachty X= 773953.5137; Y= 1147510.8555.

#### S0-03 - NOVÁ MĚRNÁ ŠACHTA 773/MŠ2

Šachta je navržena železobetonová, prefabrikovaná. Spoje prefabrikátů budou opatřeny typovým (systémovým) elastomerovým těsněním. Poklop a pomocné madlo budou kompozitní výrobky. Nad šachtou bude osazen pochozí prefabrikovaný železobetonový panel.

Zastavěná plocha - 8,97 m<sup>2</sup>.

Obestavěný prostor - 28,70 m<sup>3</sup>.

Objekt SO-03 - NOVÁ MĚRNÁ ŠACHTA 773/MŠ2 je orientačně umístěn v souřadnicích:

Střed šachty X= 774827.1936; Y= 1147429.8553.

#### S0-04 - OPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Předmětné šachty budou zasypany vytěženou přebytečnou zeminou, na polích s vrchní humózní vrstvou v tl. 400 mm a v zatravněných pozemcích, s vrchní humózní vrstvou v tl. min. 150 mm. Nové propoje vodovodního potrubí v zasypaných šachtách budou z litinových tvarovek. Stávající litinové hydranty jako kalníky a vzdušníky budou nahrazeny novými litinovými teleskopickými hydranty jako kalníky a jako vzdušníky budou použity automatické litinové vzdušníky. Součástí objektu kalníků a vzdušníků jsou železobetonové ochranné skruže se zákrytovou deskou s poklopem. Poklopy budou z kompozitních materiálů. Dle požadavku investora (JVS) bude pro dodatečnou izolaci přírubových spojů, tvarovek a armatur použit systém petrolátové bandáže ze syntetické tkaniny s mechanickou ochranou PVC páskou. Pro vyplnění mezer v přírubách a v rozích bude použita systémová plastická hmota. S výjimkou přírubových spojů bude navíc použita dodatečná mechanická ochrana maltovými pásky.

##### S0-04.1 - zrušení armaturní šachty - 770/AŠ1

Odstraněný šalovací beton stěny - 2,1 m<sup>3</sup>.

Odstraněný strop - PZD desky a nabetonávky - 1,12 m<sup>3</sup>.

Asfaltová (předpoklad) hydroizolace - 13,2 m<sup>2</sup>.

Hutněný zásyp - 10,15 m<sup>3</sup> (vč. finální humózní vrstvy v tl. 400 mm).

Nové propojovací litinové potrubí DN150 - dl. 3,0 m – 1 ks.

Spojky s jištěním proti posunu (typ Synoflex) - DN150 – 2 ks.

---

Telefon	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379172	oberpfalzerova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfyg	3
Bankovní spojení:		IČO	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100		00251984	CZ00251984	

Objekt S0-04.1 - zrušení armaturní šachty - 770/AŠ1 je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Střed šachty X= 774006.1850; Y= 1147322.3150.

S0-04.2 - zrušení nadz. hydr. - nová souprava ZOV - 771/V1

Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.  
Nový automatický litinový vzdušník a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.  
Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.  
Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.

Objekt S0-04.2 - zrušení nadz.hydr.-nová souprava ZOV - 771/V1 je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Poloha hydrantu X= 773971.8100; Y= 1147467.7800.

S0-04.3 - zrušení nadz. hydr. - nový telesk. hydro - 773A/HK1

Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.  
Nový teleskopický litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.  
Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.  
Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.

Objekt S0-04.3 - zrušení nadz.hydr.-nový telesk.hydr. - 773A/HK1 je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Poloha hydrantu X= 774818.1646; Y= 1147614.2051.

S0-04.4 - změna vystrojení měrné šachty - 775/MŠ3

Odstraněné litinové tvarovky - 1 soubor.  
Nové litinové tvarovky - 1 soubor.

Objekt S0-04.4 - změna vystrojení měrné šachty - 775/MŠ3 je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Střed šachty X= 774801.9575; Y= 1148040.0625.

S0-04.5 - zrušení armaturní šachty - 776/AŠ2

Odstraněné šalovací betonové stěny - 2,17 m<sup>3</sup>.  
Odstraněný strop - PZD desky a nabetonávky - 1,12 m<sup>3</sup>.  
Asfaltová (předpoklad) hydroizolace - 9,28 m<sup>2</sup>.  
Hutněný zásyp - 8,95 m<sup>3</sup> (vč. finální humózní vrstvy v tl. 400mm).  
Nové propojovací litinové potrubí DN150 - dl. 5,0 m – 1 ks.  
Spojky s jištěním proti posunu (typ Synoflex) - DN150 – 2 ks.

Objekt S0-04.5 - zrušení armaturní šachty - 776/AŠ2 je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Střed šachty X= 774881.3575; Y= 1148280.8375.

S0-04.6 - zrušení nadz. hydr. - nový telesk. hydro - 476A/HK2

Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.  
Nový teleskopický litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.  
Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.  
Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.

Objekt S0-04.6 - zrušení nadz.hydr.-nový telesk.hydr. - 476A/HK2 je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Poloha hydrantu X= 774769.2500; Y= 1148536.8400.

S0-04.7 - zrušení sekčního šoupěte - 476B

Odstranění tvarovek - 1 soubor.  
Nové propojovací litinové potrubí DN1S0 - dl. 3,0 m – 1 ks.  
Spojky s jištěním proti posunu (typ Synoflex) - DN1S0 – 2 ks.

Objekt S0-04.7 - zrušení sekčního šoupěte - 476B je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Poloha šoupěte X= 774771.9500; Y= 1148598.4500.

---

Telefon	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379172	oberpfalzerova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfg	4
Bankovní spojení:		IČO	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100		00251984	CZ00251984	

#### S0-04.8 - zrušení nadz. hydr. - nová souprava ZOV - 476C/V3

Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.

Nový automatický litinový vzdušník a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.

Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.

Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.

Objekt S0-04.8 - zrušení nadz.hydr.-nová souprava ZOV - 476C/V3 je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Poloha hydrantu X= 774759.3800; Y= 1148926.0500.

#### S0-04.9 - zrušení nadz. hydr. - nový telesk. hydr. - 476D/HK3

Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.

Nový teleskopický litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.

Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.

Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.

Objekt S0-04.9 - zrušení nadz.hydr.-nový telesk.hydr. - 476D/HK3 je orientačně umístěn v souřadnicích:  
Poloha hydrantu X= 774754.6500; Y= 1149047.7900.

Zpracovatelem projektové dokumentace je zodpovědný projektant Radek Voldřich, VAK projekt s.r.o., autorizoval Ing. Jiří Pudil, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení budov a vodohospodářské stavby, číslo oprávnění ČKAIT 0100843. Projektová dokumentace byla zpracována v únoru 2019.

Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání, v souladu § 94m stavebního zákona.

Vodoprávní úřad stanovil účastníky řízení dle § 27 správního řádu a v souladu s § 94k stavebního zákona.

### **Poučení účastníků**

V souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději **do 15 dnů** ode dne doručení tohoto oznámení o zahájení řízení. K později uplatněným závazným stanoviskům nebo námítkám nebude přihlíženo. K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení dle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení dle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se dle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nespĺňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

K námítkám, které nespĺňují požadavky dle § 94n odst. 4, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, vodoprávním úřadě, v úřední dny a hodiny.

Ing. Michaela Oberpfalzerová  
oprávněná úřední osoba

---

Telefon	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379172	oberpfalzerova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfyg	5
Bankovní spojení:		IČO	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100		00251984	CZ00251984	

**Příloha:** Výzva k zaplacení správního poplatku

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 94k odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona – doručování jednotlivě (pozemky dle KN):**

- Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, *doručovat na základě plné moci společností VAK projekt, s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice* (+ příloha – výzva k zaplacení správního poplatku)
- obec Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice (stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Libějovice)
- město Vodňany, nám Svobody 18, 389 01 Vodňany (stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Hvoždany u Vodňan)
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice (pozemek parc. č. 1196 v k.ú. Libějovice)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (pozemek parc. č. 1195 v k.ú. Libějovice)
- MELLKINGS HOLDING a.s., Radlická 663/28, 150 00 Praha 5 – Smíchov (pozemek parc. č. 1193 a 1198 v k.ú. Libějovice)
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (pozemek parc. č. 488, v k.ú. Libějovice)
- Jan Chrt, Libějovice 78, 387 72 Libějovice (pozemek parc. č. 1493, v k.ú. Libějovice)
- Ladislav Dvořák, Hvoždany 7, 389 01 Vodňany (pozemek parc. č. 54/1 v k.ú. Hvoždany u Vodňan)
- Ivana Dvořáková, Hvoždany 7, 389 01 Vodňany (pozemek parc. č. 54/1 v k.ú. Hvoždany u Vodňan)
- Miroslav Mareš, Újezd 12, 389 01 Vodňany (pozemek parc. č. 1239, v k.ú. Libějovice)
- Ivo Švec, Mateř 527/15, Maloměřice, 614 00 Brno (pozemek parc. č. 1239 v k.ú. Libějovice)
- Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (pozemek parc. č. 1481, 1201, 1480, 1199 v k.ú. Libějovice)
- Jan Nováček, Nestanice 30, 389 01 Vodňany (pozemek parc. č. 1191 v k.ú. Nestanice)
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

**Ostatní účastníci řízení:** (řízení s velkým počtem účastníků je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou), vlastníci sousedních pozemků, kteří mohou být stavbou přímo dotčeni, v souladu s § 94k písm. e) stavebního zákona:

Pozemky dle KN parc. č. st. 20, parc. č. st. 18, dále parc. č. 68/4, 1000, 1005, 1008, 64/1, 66/17, 66/21, 67/1, 67/2, 48/7, 1546, 49/1, 49/3, 59/5, 59/6, 59/7, 68/2, 68/4, 72/14, 72/17, 72/21, 72/22, 93/3, 480/6, 480/11, 498/1, 505/1, 511/1, 523, 1013, 1014, 1021, 487, 511/1, 1476, 1491, 1507, 1508, 1511, 1512, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1545, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1482, 1494, 1495, 1496, 1497, 1505, 471/1, 476/2, 476/90, 1210, 1236, 1237, 1238, 140, 1174, 1190, 1192, 1194, 1196, 1197, 1198, 1193, 1194, 1195, 1199 v k.ú. Libějovice,

Pozemky dle KN parc. č. 1221, 1211, 1222, 1201, 1193, 1203, 1204, 1189, 1190, 1191, 1192, 1194, 1202, v k.ú. Nestanice,

Pozemky dle PK parc. č. 60/1, 68, 198, 199, 200 a pozemky dle KN parc. č. 480/3, 484, 195, 193 v k.ú. Hvoždany u Vodňan.

**Dotčené orgány:**

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice
- Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, správní orgán státní památkové péče, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

---

Telefon	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379172	oberpfalzerova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfyg	6
Bankovní spojení:		IČO	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100		00251984	CZ00251984	

- Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, orgán územního plánování, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, orgán státní správy v odpadovém hospodářství, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

**Vlastní:**

- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad – vlastní 1x

**Doručení veřejnou vyhláškou:**

V souladu s § 144 odst. 2 správního řádu bude toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce, který písemnost doručuje i na úředních deskách obcí, jejichž správních obvodech se věc týká.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vodňany se písemnost považuje za doručenu a pouze s tím dnem jsou spojeny účinky doručení.

Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na elektronické úřední desce **Městského úřadu Vodňany, na dobu 15 dnů** a poté bude předána, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

**Městský úřad Libějovice žádáme o vyvěšení** této veřejné vyhlášky na úřední desce obecního úřadu **na dobu 15 dnů** a poté o její **předání**, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis

Razítko a podpis