



MĚSTO VODŇANY

389 01 Vodňany, náměstí Svobody 18/I

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

k Výzvě k podání nabídky

„VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ MĚÚ VODŇANY“

Dotaz č.1:

Ve výpisu oken je uveden u eurooken profil 78 a prostup tepla skla i celého okna min. 0,76W/m²K. Nikdy nemůže být stejný prostup skla i okna, celé okno má vždy horší hodnotu než sklo. Může být prostup skla $U_g=0,7$ a prostup okna $U_w=0,95$?

Odpověď na dotaz č.1:

Projektem požadujeme hodnotu kompletu okna $U_w = 0,76W/m^2K$. Zasklení specifikuji pouze na trojsklo bez požadovaného parametru U_g . Je tedy na výrobcu aby provedl takovou kombinaci kvality rámu, okna a dalších komponentů, aby docílil hodnoty min. 0,76W/m²K a lepší.

Dotaz č. 2:

Ve výpisu oken je zmiňováno vzorové okno (dle něho provedena okapnice, barva, kování,...)

Toto je již osazeno? Pokud ano, můžete poslat foto z interiéru (eurookno i špaletové okno) pro správné nacenění?

Odpověď na dotaz č.2:

Některá historická okna jsou již osazena. Dle jeho oměření byl detail okna na výkrese D.1.1.1.08.

Vzorové okno označeno na výkrese D.1.1.1.04.

Foto je přílohou těchto DI č. 1.

Vzhledem k charakteru dotazů se lhůta pro podávání nabídek prodlužovat nebude.

Vodňany, 7. 9. 2020









