

A SKLADBA ATIKY

DOPLNĚNÁ SKLADBA

- STŘEŠNÍ PVC-P FOLIE DEKPLAN 76 1,5 mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F 80 mm
- LEPICÍ TMEL

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ - HLINÍKOVÝ PLECH
- očištěný povrch
- ŽELEZOBTONOVÁ KONSTRUKCE ATIKY 100 mm
- DŘEVOCEMENTOVÉ DESKY HERAKLIT 25 mm
- OMÍTKA 20 mm

BUDOUCÍ SKLADBA

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS tl. tep. izolantu 140 mm

S SKLADBA STŘECHY

DOPLNĚNÁ SKLADBA

- STŘEŠNÍ PVC-P FOLIE DEKPLAN 76 1,5 mm
- kotvení dle kotevního plánu
- SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S STABIL 2x 100 = 200 mm
- pracovní kotvení např. mechanické
- ASF. PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- plnoplošně navařit k podkladu
- ASFALTOVÁ EMULZE DEKPRIMER - min. 250 g/m²
- UPRAVENÝ PODKLAD (spáry zatžené cementovým potěrem)

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

- DEMONTÁŽ - HLINÍKOVÝ PLECH 0,6 mm
- DEMONTÁŽ - LEPENKA A 500
- KŘEMELINOVÉ DESKY CALOFRIG 65 mm
- NASTAVENÁ MALTA 20 mm
- KŘEMELINOVÉ DESKY CALOFRIG 65 mm
- SKELNÁ ROHOŽ 30 mm
- KERAMICKÝ STŘEŠNÍ PANEL

det. atiky

det.vtoku

K

I

O

**ROZHÁNĚCÍ KLÍN
VIZ PŮDORYS STŘECHY**

DESKA OSB tl 18 mm

VYROVNÁNÍ HORNÍHO LÍCE

+9,550

+8,610

+8,530

+8,330

+8,737

+9,140

+9,550

+9,340

+9,140

3° (5,24%)

30 min.

1020

970

1610

200

80

125

3279

50

160


210

410

- (K)** ROZHÁŇECÍ KLÍNY - EPS 100 S tl. 10 - 80 mm
- (O)** BODOVÉ ODVODNĚNÍ POJISTNÉ HYDROIZOLACE TWC 50 BIT
- (V)** STŘEŠNÍ VÝLEZ DEKLIGHT - viz tech. zpráva
A = 800/1300 mm, B = 1000/1500 mm
PODSTAVEC V=500 mm, VÝPLŇ DVOUVRSTVÁ ČÍRÁ
ÚPRAVA OSTĚNÍ PRŮLEZU STŘECHOU SÁDKOKARTONEM

POZNÁMKA : JAKO PODKLAD BYLO VYUŽITO PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
AKCE: "KINO VE VODŇANECH" PŘEDANÉ INVESTOREM
- ZPRACOVAL: STAVOPROJEKT ČESKÉ BUDĚJOVICE - 09/1967

VYPRACOVÁNO VE SPOLUPRÁCI S ATELIERDEK, DEKPROJEKT s.r.o. PRAHA



T E C H N I C K Á P O M O C												
ING.ŘADEK PERNEKR - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ *** IČO 11334410 KRUMLOVSKÁ 1128 * PRACHATICE * PSČ 383 01 * tel. 388 319 672												
HL.INŽ.PROJEKTU			ING.ŘADEK PERNEKR									
ZODP.PROJEKTANT			ING.ŘADEK PERNEKR									
VYPRACOVAL			ING.ŘADEK PERNEKR									
INVESTOR			MĚSTO VODŇANY									
REGION		JČ	OKRES			STRAKONICE	OBEC			VODŇANY		
AKCE										FORMÁT		2x A4
KULTURNÍ DŮM VODŇANY oprava a doteplení střechy hlediště a jeviště										DATUM		03/12
										STUPEŇ		TP
										MĚŘITKO		1 : 50
OBSAH										VÝKR. č.		
ř e z 2 - 2 (jeviště)												