

Zadavatel:
se sídlem
IČ.

Město Vodňany
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
00251984

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb. , o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon).

1.1 Název zakázky: Revitalizace veřejného osvětlení města Vodňany – 2.etapa

Evidenční číslo zakázky: **01-01/2021-2**

1.2 Popis veřejné zakázky :
Předmětem zakázky je montáž a dodávka svítidel veřejného osvětlení

1.3 Předmět veřejné zakázky Stavební práce

1.4 Identifikační údaje o zadavateli : **Město Vodňany**
se sídlem **nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany**
e-mail: muvod@muvodnany.cz
IČ. **00251984**
Statutární orgán zadavatele: Milan Němeček, starosta města
tel.: 383 379 100; e-mail: nemecek@muvodnany.cz
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci: Ing. Tomáš Bednařík, místostarosta
tel.: 383 379 102; e-mail: bednarik@muvodnany.cz
Místo plnění : k.ú. Vodňany

Věc: Odpovědi na žádost o vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci na akci Revitalizace veřejného osvětlení města Vodňany – 2.etapa - přijaté dne 8. 4. 2021 17:48

TAZATEL č. 1

Po první kontrole ZD jsem narazil v části ZD na požadavek na:

Protokol dokazující odolnost proti posypové soli jako jedna ze Základních zkoušek vlivu vnějších činitelů prostředí dle EN 60068-2-11:1999 (Salt mist test)

Tento požadavek vznikl z důvodu umístění svítidel u pobřeží přímořských států, kde se ve vlhkém vzduchu objevuje velké množství soli. Transformovat ho do podmínek České republiky (z důvodu solení komunikací v zimním období) je zcela zcestné a nesmyslné. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku a difuzor (kryt optické části) je tvrzené sklo. Žádný z těchto materiálů nepodléhá zkáze vlivem soli. Žádáme proto zadavatele, aby vypustil tento požadavek ze zadávacích podmínek.

Odpověď:

Předmětem EN 60068-2-11:1999 a této zkoušky je srovnání odolnosti vzorků podobné konstrukce proti poškození solnou mlhou. Užitečné pro hodnocení kvality a jednotnosti ochranných povlaků.

Po zvážení relevantnosti požadavku Zadávací dokumentace na doložení „Protokolu dokazující odolnost proti posypové soli jako jedna ze Základních zkoušek vlivu vnějších činitelů prostředí dle EN 60068-2-11:1999 (Salt mist test)“

se zadavatel rozhodl

tento požadavek zrušit a ponechat jeho doložení na dobrovolnosti dokladů, přiložených k nabídce.

Nedoložení tohoto protokolu nebude mít vliv na hodnocení uchazeče.

Ve Vodňanech, dne 9.4.2021

Milan Němeček, starosta města v.r.