



MĚSTO VODŇANY

odbor správy majetku a investic

nám. Svobody 18

389 01 Vodňany

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

k Výzvě k podání nabídky

„DÍLČÍ VÝMĚNA OKEN OBJEKTU MĚÚ VODŇANY 2024“

Dotaz č. 1:

Návrh smlouvy o dílo stanoví následující výši smluvní pokuty:

Čl. X. Sankce odst. 2: Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III., odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká, když obvyklá výše se pohybuje maximálně do výše 0,5 % ceny díla. Smluvní pokutu ve výši 1 % lze považovat za rozpornou s dobrými mravy.

Žádáme tímto zadavatele o změnu obchodních podmínek dle výše uvedené připomínky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel má výše uvedenou smluvní pokutu standardně ve Smlouvě o dílo a výši této smluvní pokuty měnit nebude.

Dotaz č. 2:

Lze Vám nabídnout dřevěná EURO okna, profil hloubky 78 mm, $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ (izolační trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$)?

Pokud by zadavatel trval na požadavku min. $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$, museli bychom použít profil hloubky 94 mm, $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ (izolační trojsklo $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$). Jedná se o řešení pro pasivní domy.

Odpověď na dotaz č. 2:

Projektem požadujeme hodnotu kompletu okna $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$. Projektant specifikuje zasklení pouze na trojsklo bez požadovaného parametru U_g . Je tedy na výrobci, aby provedl takovou kombinaci kvality rámu, okna a dalších komponentů, aby docílil hodnoty min. $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ a lepší.

Vzhledem k charakteru dotazů se lhůta pro podávání nabídek neprodlužuje.

Vodňany, 17. 10. 2024