



DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

k Výzvě k podání nabídky

„VÝMĚNA OKEN V ZŠ ALEŠOVA VE VODŇANECH – 4. ETAPA“

Dotaz č.1:

Jedná se o výměnu za nově vyrobená okna, nebo se jedná pouze o repasi oken (kromě cca 5 ks uvedených v zadání)?

Ve výpisu oken je uvedeno, že okna budou odborně repasována, ale ve VV jsou uvedeny položky (demontáž, montáž, zednické práce, výmalba), dle kterých by se mělo jednat o výměnu za nová okna.

Co tedy platí?

Odpověď na dotaz č.1:

Položky ve VV jsou správně. Původní dochované okenní výplně budou před samotnou opravou nejdříve demontovány, následně opraveny (v dílně) a posléze opětovně osazeny. Uvažuje se, že při demontáži dojde i k poškození omítek a bude tedy nutná jejich oprava, případně drobné zednické začištění.

Vzhledem k charakteru dotazu se lhůta pro podávání nabídek prodlužovat nebude.

Vodňany, 2. 2. 2021