



**MĚSTO VODŇANY**

**389 01 Vodňany, Náměstí Svobody 18/I**

---

## **DODATEČNÉ INFORMACE č. 2**

ze dne 7. 8. 2014 k Výzvě k podání nabídky

### **„VÝMĚNA OKEN V ZŠ ALEŠOVA VE VODŇANECH - 1. ETAPA“**

**Dotaz:**

V příloze č.6 (výpis oken) jsme narazili na nesrovnalosti. Prosím o upřesnění hodnoty součinitele prostupu tepla izolačních dvojskel a počet dorazových těsnění u okenního profilu.

**Odpověď:**

Hodnota součinitele prostupu tepla u izolačních dvojskel je minimálně  $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  (celé okno minimálně  $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), u těsnění platí hodnota 3 úrovní. Omlouváme se za nepřesnosti.