



MĚSTO VODŇANY

389 01 Vodňany, Náměstí Svobody 18/I

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ze dne 1. 8. 2014 k Výzvě k podání nabídky

„VÝMĚNA OKEN V ZŠ ALEŠOVA VE VODŇANECH - 1. ETAPA“

Dotaz 1:

Chtěl bych se touto cestou zeptat, zda je možné nacenit okna s rovným nezaobleným křídlem. V poptávce je uvedeno křídlo předsazené, zaoblené.

Odpověď: Křídlo předsazené a zaoblené, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách, je nutno dodržet. Jedná se o objekt v městské památkové zóně.

Dotaz 2:

Je třeba striktně dodržet „estetický“ požadavek na profil s předsazeným zaobleným křídlem?

Odpověď: Ano, stejně jako u dotazu č. 1 - „estetický“ požadavek na profil s předsazeným zaobleným křídlem je nutno dodržet (památková zóna).

Dotaz 3:

Co je myšleno požadavkem na: „*nutná uzavřená ocelová vnitřní výztuha okenního profilu-pozinkovaná, celoobvodová*“? Tento požadavek je pro okenní křídla nestandardní.

Odpověď: Uzavřená vnitřní ocelová výztuha v profilu okna má za cíl zajištění lepší statické stability a pevnosti celého okna. Jedná se o požadavek zcela standardní.

Dotaz 4:

Je možno nabídnout krémově bílou (podobná odstínu RAL 9001) barvu oken?

Odpověď: Ano je to možné, pokud jde o odstín blízký požadavku (slonová kost). Nelze použít jasně bílé odstíny.