



## MĚSTO VODŇANY

odbor správy majetku a investic

nám. Svobody 18

389 01 Vodňany

# DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

k Výzvě k podání nabídky

## „REVITALIZACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MŠ VODŇANY“

### Dotaz č. 1:

V technické zprávě se píše: Doporučena chemická ochrana řeziva nátěrem nebo postřikem. Položky pro ochranu řeziva krovu a bednění nejsou ve VV.

### Odpověď na dotaz č. 1:

Chemická ochrana dřeva nebude realizována.

### Dotaz č. 2:

Plechová profilovaná krytina v provedení MAT s prodlouženou zárukou nad 30let, RAL 8004 cihlově červená. Ve VV je použita položka na trapézovou krytinu. Jaká má tedy být ?

### Odpověď na dotaz č. 2:

Bude použita plechová trapézová krytina cihlové barvy.

### Dotaz č. 3:

Ve VV není obsaženo lešení, ochranné sítě proti zamezení rozsévání azbestu z eternitových desek. Dále chybí podchody ve vstupech do budovy.

### Odpověď na dotaz č. 3:

V době realizace bude mateřská škola uzavřena.

### Dotaz č. 4:

Dále chybí čištění budov, stavby a vyčištění střech po demontážích azbestu.

### Odpověď na dotaz č. 4:

Počítejte v položce demontáž vláknocementových vlnovek.

### Dotaz č. 5:

Dále chybí likvidace všech sutí. Ve VV je pouze přesun na skládky.

### Odpověď na dotaz č. 5:

Uložení sutě na skládku hradí objednavatel ve vlastní režii.

**Vzhledem k charakteru dotazů se lhůta pro podávání nabídek nebude neprodlužovat.**

Vodňany, 20. 5. 2025